



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19- spremembe in dopolnitve EZ-1B) in 39. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) ter na podlagi vloge št. 10/2020 z dne 16. 3. 2020 izdaja vložniku:

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.
LJUBLJANSKA CESTA 76

1230 DOMŽALE

POZITIVNO PRVO MNENJE št. 2579

K dokumentaciji: SD OPN 1 Občine Krško, izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
Naročnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Vložnik je dne 16. 3. 2020 zaprosil za izdajo prvega mnenja k dokumentaciji: Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Krško- spremembe št. 1 (SD OPN 1), ki je bila objavljena na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor, ki jo je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

Elektro Celje d.d., se strinja s predlagano vsebino sprememb in dopolnitev, s tem da priporočamo, da se upoštevajo spremembe, ki so se zgodile od uveljavitve prostorskega akta in sicer, da se v predlogu SD OPN 1 Občine Krško:

- v 66. čl., zapiše, da HE Brežice že obratuje.
- v 1. poglavju 68. čl. se spremeni:
 - a) vsi visokonapetostni elektroenergetski vodi, ki so navedeni, da jih upravlja Elektro Celje (razen DV 110 kV Laško Brestanica, ki se ga ne upošteva v vsebini, ker obratuje na 20 kV napetostnem nivoju) se pripišejo upravljanju Eles.
 - b) v vsebini se ne upoštevata KB 20 kV RTP Krško DES- Carinsko skladišče NE Krško in KB 20 kV RTP Krško DES- RTP 400/110 kV Krško.
- v 4. tč., 83. čl., se upošteva, da je SN kablovod za HE Krško že zgrajen.
- v 4. tč., 87. čl., se upošteva, da sta SN kablovoda v smeri Duropack-Tespack in v smeri Armeško že izvedena.
- v 4. tč., 91. čl., se upošteva, da je rekonstrukcija oziroma novogradnja SN vodov že izvedena.
- v 1. tč., 131. čl., se ne upošteva REDOS 2040.
- v 10. tč., 161. čl., pogl. 2. Elektroenergetsko napajanje in javna razsvetljava, je pravilno za moč zapisati kVA (kV A ni ustrezen podatek)
- v 7. tč., 162. čl., pogl. 7. Električna, je pravi pogoj za izvedbo lastne transformatorske postaje v moči 660 kW (600 kV ni ustrezen podatek).

V »Predlogu« SD OPN 1 Občine Krško je treba upoštevati dejansko in predvideno stanje elektroenergetskih vodov in naprav Elektro Celje, d.d., na območju Občine Krško.

Prvo mnenje in podatke o obstoječih in predvidenih elektroenergetskih vodih in napravah Elektro Celje, d.d. na območju Občine Krško bodo dostavljeni v skladu s 7. členom Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu (Ur. l. RS, št. 119/07, 8/10-ZIP in 61/17- ZUreP-2) elektronsko v shp formatu na naslov gp.mop@gov.si.

Celje, 21. 4. 2020

Pripravi/-a:

Deželak Drago

ELEKTRO CELJE,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrnčeva 2a
02

Vodja službe za razvoj:

mag. TOMISLAV KRAMARŠEK



Poslano:

- RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
- Ministrstvo za okolje in prostor (e-pošta)
- Arhiv (DE Krško, PP- Posegi v prostor KK)

Priloga: situacija z obstoječimi in predvidenimi elektroenergetskimi vodi in napravami Elektro Celje, d.d. na območju Občine Krško (poslana elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si)